




AB 1593



**„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO  
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.  
LABORATORIUM BADAWCZE  
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków**

## ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **31/17**

PRODUCENT: „EKO TW” SP. Z O.O. 63-304 CZERMIN 67A  
 WYKONAWCA: ZAKŁAD ŚLUSARSKO-KOTLARSKI JAN JAŃCZAK  
 METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012  
 PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe  
 TYP: automatyczny - retorta  
 NAZWA PRODUKTU: **EKO 5 S - OSCAR** moc [kW] **27**  
 RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny, ślimakowy, napędzany motoreduktorem  
 KLASA KOTŁA: **5**  
 DATA WYKONANIA BADAŃ: 27.07.2017.  
 RODZAJ PALIWA: węgiel kamienny sortymentu groszek

### WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O <sub>2</sub> )	NORMA 5 klasa (10% O <sub>2</sub> )
CO	[mg/m <sup>3</sup> ]	270	Max 500
OGC	[mg/m <sup>3</sup> ]	3	Max 20
PYŁ	[mg/m <sup>3</sup> ]	32	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	90,7	Min 88,4

**27,7 kW**

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O <sub>2</sub> )	NORMA 5 klasa (10% O <sub>2</sub> )
CO	[mg/m <sup>3</sup> ]	347	Max 500
OGC	[mg/m <sup>3</sup> ]	5	Max 20
PYŁ	[mg/m <sup>3</sup> ]	23	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,9	Min 88,4

**7,9 kW**

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 31/17**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH  
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych  
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

**„Termo-Tech”**  
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.  
Laboratorium Badawcze  
ul. Odlewnicza 1  
26-220 Stąporków

Autoryzował:  
KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Formularz B-3

Stąporków, dn. 22.09.2017.